



Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

188355, Россия, Ленинградская область
Гатчинский район, пос. Кобринское
ул. Центральная, д. 16
тел/факс 8 (81371) 58-208
e-mail: kobrino@yandex.ru

Заместителю председателя комитета ЖКХ
по району-начальнику отдела ТЭК
Вдовиченко В.В.

050819717@mail.ru

от 30.05 20 23 г. № 1207
на № ИСХ-ЮР-3220/2023 от 12.05.2023 г.

Администрация МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области направляет Вам замечания к проекту схемы теплоснабжения.

- стр.30: в декабре 2022 года введена в строй газовая блок-модульная котельная в п.Суйда № 17

-стр.36: мазутная котельная № 18 в п.Высокоключевой уже два года не работает. Поселок отапливает дизельная аварийная котельная. Блок модульная газовая котельная построена, газ ждем только в 2024 году.

- Горячая вода круглогодично в трех населенных пунктах: п.Кобринское, п.Суйда, д.Меньково.

- Нумерация страниц перепутана начиная со стр.50

-стр. 51(33) отопление не подведено к зданию администрации п.Кобринское ул. Центральная, д.16, МКД ул. Советских Воинов, д.11. МКД по адресу: п.Кобринское, ул. Центральная, д.4, ул.Центральная, д.30, ул.Советских Воинов, д.9 снесены.

-Стр. 51(34) не подведено отопление к Суйдинскому ДК- п.Суйда, ул. Центральная, д.2а. МКД по адресу: п.Суйда ул. Парковая д.2 не подключен к отоплению. МКД п.Суйда, ул. Центральная, д.11 снесен.

-стр.55,56,57,58 –Не все тепловые сети проложены в период 1959-1989 гг.Сети прокладывали и в настоящее время, необходимо сделать корректировку и добавить новые сети.

И далее по тексту сделать корректировку, уточнить данные с АО «Коммунальные системы ГМР».

Глава администрации
Кобринского сельского поселения

В.В.Федорченко