


Отчет о Достижении целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Замена компрессоров шестереночных (2АФ44Э-53Ш) с эл. двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер. Мыза-Ивановка	Доля уменьшения потребления электрической энергии	40 296	35 040	Работы завершены в полном объеме
2.	Замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер. Белогорка	Расход электроэнергии (кВт*год)	657 000	481 800	Работы завершены в полном объеме

Глава администрации Гречинского муниципального района



Е.В. Любушкина

Заместитель главы администрации



В.А. Норкин

Директор МКУ «К и Р КХ и С»



С.Н. Кононов