



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по
Ленинградской области)**

ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино,
Всеволожский район,
Ленинградская область, 188662
тел./ факс (812) 640-05-90
телефон «доверия» (812)579-99-99

Овчинниковой О.Ю.

wolfness72@mail.ru

10.09.2021 № ИГ-180-1423

На № _____ от _____
О рассмотрении обращения

Главное управление МЧС России по Ленинградской области (далее – Главное управление), рассмотрев Ваше обращение (вх. от 23.08.2021 № ГИ-1756), поступившее на официальный сайт Главного управления, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 8 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, проведение независимых экспертиз и выдача заключений не входит в полномочия должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора.

Вместе с тем, в рамках консультирования по вопросам применения требований пожарной безопасности Главное управление разъясняет, что в настоящее время, обязательные требования пожарной безопасности к объектам защиты, подлежащие выполнению на всех этапах их «жизненного цикла», установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).

В соответствии с положениями ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 утверждён перечень нормативных документов по пожарной безопасности, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента (далее – Перечень).

В указанный Перечень, помимо прочих, включен свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013). Так пунктом 8.6 СП 4.13130.2013 установлено, что при высоте зданий или сооружений от 13,0 метров до 46,0 метров включительно ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 4,2 метра. Также в согласно пункту 8.1 к жилым и общественным зданиям, сооружениям высотой менее 28 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен по всей длине с одной продольной стороны.

В порядке, установленном статьей 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», отделом надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления проведена оценка достоверности сведений, содержащихся в обращении.

По имеющейся информации, установлено, что к жилому дому высотой менее 28 метров, расположенному по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 7, подъезд пожарных автомобилей обеспечен по всей длине с одной продольной стороны, что не противоречит требованиям пункта 8.1 СП 4.13130.2013.

Дополнительно Главное управление информирует о том, что в соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита нарушенных или оспоренных прав может быть осуществлена в рамках гражданского судопроизводства.

Надзор за выполнением требований пожарной безопасности на данном объекте осуществляет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, расположенный по адресу: 188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, 43 ПСЧ.

Заместитель начальника
Главного управления –
начальник управления
надзорной деятельности и
профилактической работы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 209400B5E3780BBAEB116323FA3E0828
Владелец: Платонов Сергей Геннадьевич
Действителен с 10.11.2020 по 10.02.2022

С.Г. Платонов