



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

06.10.2021 № ТмАС/032/4209
На № 01-18/2409 от 28.09.21

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Гатчинские электрические сети»
юридический адрес: 188300, ЛО, г. Гатчина,
ул. Карла Маркса, д. 73, литера А
фактический адрес: 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 8, строение 1, пом. 1
тел. 8(81371)25-812 приемная; факс: 8(81371)30-843
e-mail: secr.gtes@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru
КПП 470503001; ОКТМО 4161810
ИНН 7803002209; ОГРН 1027809170300

Главе администрации МО
Большеколпанского СП
Бычиной М.В.
E-mail: b.kolpany@mail.ru

Железняк Е.В.
E-mail:
lantsovaev83@gmail.ru

О предоставлении информации

Уважаемая Марина Валентиновна!
Уважаемая Екатерина Викторовна!

В ответ на обращение от 28.09.2021 №ГтЭС/032/5800 по вопросу качества электроснабжения в жилом доме, расположенном по адресу: Гатчинский р-н, д. Большие Колпаны, ул. Дорожная, д.1 сообщаю следующее.

Электроснабжение данного жилого дома осуществляется по нормальной схеме по ВЛ-0,4 кВ от ТП-249, по 3 категории надежности.

01.10.2021 персоналом ГтЭС, совместно с представителем ЖКХ, были выполнены замеры уровня напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-249, показания соответствуют ГОСТ 32144-2013. Питающая д.1 ВЛ-0,4 кВ и внутренняя распределительная сеть многоквартирного дома на балансе ПАО «Россети Ленэнерго» ГтЭС не состоят.

Директор филиала

Е.Н. Скляров

Голубова Ольга Сергеевна
Инженер ОМикКЭ
Тел.: 8(813)713-58-05